



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Urząd Dzielnicy Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel. 22 443 75 51, faks 22 325 40 01  
bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl, [www.um.warszawa.pl](http://www.um.warszawa.pl), [www.bemowo.waw.pl](http://www.bemowo.waw.pl)

**Znak sprawy:**

UD-I-WZP.271.48.2020.PPO  
(3 PPO)

Warszawa, .....2020..-12-..1 1

**Wykonawcy wg rozdzielnika**  
**Strona internetowa Zamawiającego**  
**[www.bemowo.waw.pl](http://www.bemowo.waw.pl)**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt**

I. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania, dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz o lepszych parametrach (wielostrumieniowy przetwornik przepływu) niż wskazany w siwz jednostrumieniowy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza ciepłomierz z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu.

II. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1) w związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulega następujący zapis załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2a)

z:

„jednostrumieniowe, z przetwornikiem przepływu klasy 2 spełniający wymagania normy PN-EN-1434-44+A1;2019-01”

na:

„jednostrumieniowe lub wielostrumieniowe z przetwornikiem przepływu klasy 2 spełniający wymagania normy PN-EN-1434-44+A1;2019-01”

2) w związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulega następujący zapis w pkt 2 tabeli załącznika nr 2 do formularza oferty :

z:

„jednostrumieniowe, z przetwornikiem przepływu klasy 2 spełniający wymagania normy PN-EN-1434-44+A1;2019-01”

na:

„jednostrumieniowe lub wielostrumieniowe z przetwornikiem przepływu klasy 2 spełniający wymagania normy PN-EN-1434-44+A1;2019-01”

III. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, w związku z udzieloną odpowiedzią na pytania **przedłuża termin składania ofert z 14.12.2020 r. do dnia 16.12.2020 r.** Jednocześnie informuje, że zmianie ulegają poniższe zapisy SIWZ:

Rozdziału XII, pkt 3 SIWZ:

z:

„Nie otwierać przed dniem 14.12.2020 r., godz. 10:30”

na:

„**Nie otwierać przed dniem 16.12.2020 r., godz. 10:30**”

Rozdziału XIII, pkt 2 SIWZ:

z:

„Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2020 r. o godz. 10:00.”

na:

„**Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2020 r. o godz.10:00.**”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy obowiązani są uwzględnić powyższe zmiany w składanych przez siebie ofertach.

**ZATWIERDZAM**

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Jakub Gręziak